

2023年度燃烧室出口温度月平均及び月每处理量

月	1号炉燃烧室温度 (°C)	2号炉燃烧室温度 (°C)	1号炉处理量 (t)	2号炉处理量 (t)
4月	928.7	925.2	978.45	1530.11
5月	953.4	921.9	1846.26	844.05
6月	905.8	920.6	485.47	1495.56
7月	896.7	897.7	1384.52	1648.25
8月	906.8	916.9	1626.22	693.47
9月	906.4	949.8	1159.82	1785.23
10月	898.7	957.6	611.51	1504.26
11月	891.5	906.2	747.46	1486.42
12月	917.8	944.5	1829.33	1115.25
2024.1月	898.0	940.2	1812.94	866.17
2月	918.2	—	958.66	—
3月	935.6	918.9	1704.59	1293.82

ばいじん除去日 (BF内バキューム)

1号炉 (6/19) (10/19)

2号炉 (2/8)