

2024年度燃烧室出口温度月平均及び月毎処理量

月	1号炉燃烧室温度 (°C)	2号炉燃烧室温度 (°C)	1号炉処理量 (t)	2号炉処理量 (t)
4月	917.0	936.8	1289.3	1417.4
5月	925.1	952.4	1407.2	622.9
6月	924.0	949.2	1621.5	1350.9
7月	903.4	943.3	613.5	1837.6
8月	907.3	949.3	524.9	1815.0
9月	935.5	941.9	1630.6	1097.8
10月	927.7	925.9	384.7	1467.9
11月	923.3	944.9	896.9	1576.6
12月	952.1	950.1	1168.3	1255.8
2025.1月	925.4	998.1	1839.9	872.2
2月	918.3	—	1129.8	0.0
3月	929.9	944.7	1797.6	681.6

ばいじん除去日 (B F 内バキューム)

1号炉 10月17日実施

2号炉 2月12日実施