

2025年度燃烧室出口温度月平均及び月每处理量

月	1号炉燃烧室温度 (°C)	2号炉燃烧室温度 (°C)	1号炉处理量 (t)	2号炉处理量 (t)
4月	939.3	965.0	1232.7	1349.4
5月	920.2	944.5	820.7	1837.6
6月	922.0	939.2	1127.8	1042.8
7月	891.6	931.1	1034.7	1350.7
8月	930.2	888.1	1711.6	65.3
9月	940.5	945.4	684.2	1656.2
10月	925.2	952.9	741.1	1469.8
11月	926.0	943.2	734.2	1697.7
12月	955.8	974.0	1311.7	1153.3
2025.1月	958.8	956.3	1732.6	929.5
2月	960.8	-	1079.4	-
3月				

ばいじん除去日 (BF内バキューム)

1号炉 未定

2号炉 未定