

2025年度燃烧室出口温度月平均及び月每処理量

月	1号炉燃烧室温度 (°C)	2号炉燃烧室温度 (°C)	1号炉処理量 (t)	2号炉処理量 (t)
4月	939.3	965.0	1232.7	1349.4
5月	920.2	944.5	820.7	1837.6
6月	922.0	939.2	1127.8	1042.8
7月	891.6	931.1	1034.7	1350.7
8月	930.2	888.1	1711.6	65.3
9月	940.5	945.4	684.2	1656.2
10月	925.2	952.9	741.1	1469.8
11月	926.0	943.2	734.2	1697.7
12月	955.8	974.0	1311.7	1153.3
2026.1月	958.8	956.3	1732.6	929.5
2月	960.8	-	1079.4	-
3月	953.1	929.6	1229.0	1486.3

ばいじん除去日 (BF内バキューム)

1号炉 10月31日実施。

2号炉 2月4日実施。