

2025年度燃焼室出口温度月平均及び月毎処理量

月	1号炉燃焼室温度 (°C)	2号炉燃焼室温度 (°C)	1号炉処理量 (t)	2号炉処理量 (t)
4月	939.3	965.0	1232.7	1349.4
5月	920.2	944.5	820.7	1837.6
6月	922.0	939.2	1127.8	1042.8
7月	891.6	931.1	1034.7	1350.7
8月	930.2	888.1	1711.6	65.3
9月	940.5	945.4	684.2	1656.2
10月	925.2	952.9	741.1	1469.8
11月	926.0	943.2	734.2	1697.7
12月	955.8	974.0	1311.7	1153.3
2025.1月				
2月				
3月				

ばいじん除去日（BF内バキューム）

1号炉 未定

2号炉 未定