

2026年度燃烧室出口温度月平均及び月每处理量

月	1号炉燃烧室温度（℃）	2号炉燃烧室温度（℃）	1号炉处理量（t）	2号炉处理量（t）
4月	942.50	955.50	1,151.29	1,396.48
5月	965.00	964.10	1,266.72	1,141.71
6月	955.50	943.20	1,070.93	1,389.37
7月	941.60	938.80	1,246.68	1,072.20
8月	965.80	964.70	1,761.14	97.96
9月				
10月				
11月				
12月				
2027.1月				
2月				
3月				

ばいじん除去日（BF内バキューム）

1号炉 未定

2号炉 未定